

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
Нижегородской области  
Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  
"Лукояновский педагогический колледж  
им. А.М. Горького"  
607800, г. Лукоянов Нижегородской области,  
пл. Мира, 4  
тел. (883196) 4-17-32, т/факс 4-10-38  
<http://lukped.nagod.ru>  
[lukped@mail.ru](mailto:lukped@mail.ru)  
"27" февраля 2017 г.

ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А.М.Горького» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 мая 2014г. № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организаций, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 340» сообщает о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения:


Показатели надежности:

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	0
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0

Показатели энергетической эффективности:

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	178,58 кгут/Гкал
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	168,14/52,6 Гкал/кв.м
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	168,14 Гкал

Директор ГБПОУ ЛПК



А.И. Сайгин